計量証明書

第 B 693799 号

令和 01年 07月 22日

株式会社 クリーンタウン 様

静岡県公認登録 第147-6号
事業者名 東海プラント分析センター株式会社
〒410-0873 静岡県沼津市大諏訪510-1
TEL 055-924-2700 FAX 055-924-2470
環境計量士（登録第 8081号[濃度]） 星 雄介

(一社)静岡県計量協会

採取者	株式会社 クリーンタウン 芹澤様
試料名	浸出水
採取場所	御殿場市深沢1766
採取年月日.時刻	令和 01年 07月 10日(水) 09 時 00 分
特記事項	

（当方採取以外の試料については、依頼者名及び上記試料内容は採取者の申出により記入致しました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

受付番号	31427-3304-0-2		計量の方法(規格=JIS K0102)
計量の対象	単位	計量の結果	
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	2.2	規格 17
		以下余白	

様式 TLS 60-V4

備考 1.計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示します。
2.計量の対象欄に ＊印 が表示されている項目は計量証明対象外を示します。