濃度計量証明書

株式会社　クリーンタウン　殿

発行No　NK041486-01D-1-2　1/1
発行日　2020年7月2日

試料受付　2020年6月25日　採取区分 持ち込み
試験期間　2020年6月25日　～　2020年7月2日
採取場所　最終処分場観測井戸

件　名　最終処分場水質検査

ユーロフィン日本環境株式会社
本社・事業所：横浜市金沢区幸浦2-1-13
電話：045-780-3851
計量証明事業神奈川県知事登録 濃度第1号
計量管理者　関　澄也

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	浸透水	採取月日	6月23日
		採取時間	9時30分

計量の対象	計量の結果	定量下限値	単位	計量の方法
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.3	0.1	mg/L	JIS K 0102 43.1.3及び43.2.6(流れ分析法)
ふっ素	0.1 未満	0.1	mg/L	JIS K 0102 34.4(流れ分析法)
ほう素	0.1 未満	0.1	mg/L	JIS K 0102 47.4(ICP/MS法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

株式会社　クリーンタウン　殿

発行No　NK041486-01D-2-2　1/1
発行日　2020年7月2日

試料受付　2020年6月25日　採取区分 持ち込み
試験期間　2020年6月25日　～　2020年7月2日
採取場所　最終処分場上流観測井戸

件　名　最終処分場水質検査

ユーティン日本環境株式会社
本社・事業所：横浜市金沢区幸浦2-1-13
電話：045-780-3851
計量証明事業神奈川県知事登録 濃度第1号
計量管理者　関　淳也

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	周縁地下水（上流観測井戸）	採取月日	6月23日
		採取時間	9時00分

計量の対象	計量の結果	定量下限値	単位	計量の方法
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.4	0.1	mg/L	JIS K 0102 43.1.3及び43.2.6(流れ分析法)
ふっ素	0.1	0.1	mg/L	JIS K 0102 34.4(流れ分析法)
ほう素	0.1 未満	0.1	mg/L	JIS K 0102 47.4(ICP/MS法)
以下余白				

備考)

濃度計量証明書

株式会社　クリーンタウン　殿

発行No　NK041486-01D-3-2　1/1
発行日　2020年7月2日

試料受付　2020年6月25日　　採取区分 持ち込み
試験期間　2020年6月25日　～　2020年7月2日
採取場所　最終処分場下流観測井戸

件　　名　最終処分場水質検査

ユーロフィン日本環境株式会社
本社・事業所　横浜市金沢区幸浦2-1-13
電話 045-780-3851
計量証明事業神奈川県知事登録 濃度第1号
計量管理者　関

ご依頼を受けました試料について、計量の結果を次の通り証明いたします。

試料名称	周縁地下水（下流観測井戸）			採取月日	6月23日
				採取時間	10時00分

計量の対象	計量の結果	定量下限値	単位	計量の方法
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.4	0.1	mg/L	JIS K 0102 43.1.3及び43.2.6(流れ分析法)
ふっ素	0.1	0.1	mg/L	JIS K 0102 34.4(流れ分析法)
ほう素	0.1 未満	0.1	mg/L	JIS K 0102 47.4(ICP/MS法)
以下余白				

備考)